

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-A65-007.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ARGENPLAS S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

José Melian 2725, Burzaco (Parque Industrial) - Buenos Aires - Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION

ARGENPLAS S.A. / Jose Melian 2725 Burzaco (Parque Industrial) (B1852NZM) Buenos Aires -ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Cables aislados con dieléctricos extruidos para alimentación de bombas sumergibles con tensiones nominales hasta 1kV / *Insulated cables with solid extruded dielectric for submersible pumps with rated voltages up to 1 kV (Um = 1,2kV)*

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

B2150, B4150, B4250, B150, B250, B4, B6, B10, B16, B25, B35, B50, B70, B95

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Hasta 1kV; Aislación PVC - Envoltura PVC; clase 4; conductor COBRE -Bipolar- tripolar- tetrapolar; Secciones normalizadas hasta 95 mm²

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ARGENPLAS"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 63007:2015

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / *This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. NP-01-18-0913, emitido por / issued by LENOR S.R.L..*

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2018-06-06

Fecha de aprobación:
Approval date:

2018-06-06

Ing. Christian Grigauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 017 Rev. 6